

**Предшколска установа
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА**

Број: 404-176-8/2018-05

21. мај 2018. године

На основу чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића 17а, (у даљем тексту: Наручилац) дана 21.05.2018. године, упућује

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У поступку јавне набавке ЈНМВ 9/2018
За јавну набавку радова – Адаптација објеката Сунце и Невен**

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 17. маја текуће године путем е-маила Захтев за појашњење конкурсне документације са следећим питањима:

Питање:

У обрасцу понуде односно предмеру електро радова Вртића у Крчедину:
СВЈЕТИЛЈКЕ

1. Тражите испоруку, уградњу и повезивање ЛЕД уградне свјетилјке –
Панела у кућишту од алуминијума, 45W, 230V, 50Hz, 3600lm, 600x600x12mm, 4500k, IP 65.

Питање гласи:

Да ли треба понудити свјетилјку степена заштите IP 65, зато што је нема на тржишту и знатно је скупља од свјетилјке са мањом

Заштитом (сматрамо да за овакав тип објекта доволјна свјетилјка са заштитом IP 20)

2. Тражите испоруку, уградњу и повезивање ЛЕД надградне или уградне свјетилјке, 22W, 230V, 50Hz, 2200lm, Fi 175 mm, 4000k, IP 65.

Питање гласи:

Да ли треба понудити свјетилјку степена заштите IP 65, зато што је нема на тржишту и знатно је скупља од свјетилјке са мањом

Заштитом (сматрамо да за овакав тип објекта доволјна свјетилјка са заштитом IP 20)

3. Тражите испоруку, уградњу и повезивање ЛЕД надградне свјетилјке 60W, 230V, 50 Hz, 5400lm, 1200x86x70mm, 4500k, IP65.

Да ли треба понудити свјетилјку степена заштите IP 65, зато што је нема на тржишту и знатно је скупља од свјетилјке са мањом

Заштитом (сматрамо да за овакав тип објекта доволјна свјетилјка са заштитом IP 20)

Одговор:

Поштовани, потребне су нам сијалице са већим степеном заштите „IP 65“ због велике влаге и присуства воде.

II Рок за подношење понуда СЕ НЕ ПРОДУЖАВА, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама.

Рок за подношење понуда је 23.05.2018. године до 10:00 часова .

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана **23.05.2018. године у 10:30 часова**, на адреси Наручиоца: ул. Душана Јерковића бр. 17а, Инђија.

III Контакт особа: Гргуревић Новица, е-mail: rgurevicnovica@yahoo.com.

IV Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације!